

Oggetto: Rif. 91/24 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLA NORMATIVA VIGENTE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI DI FABBRICATI DIVERSI NEL COMUNE DI CARPI.

RELAZIONE

Premesso:

- Che il Comune di Carpi attraverso il Servizio Manutenzione Fabbricati ha tra i propri compiti d'istituto quello di garantire la funzionalità, l'efficienza e la sicurezza di tutti i presidi antincendio, , quali Gruppo Pompe Antincendio (GPA) e riserva idrica, idranti, manichette, ecc... ;
- Che durante il controllo e verifica semestrale previsto per legge si è riscontrato che alcuni impianti rilevazione incendi devono essere adeguati alla norma UNI 11224/2019 che di fatto prevede il quasi totale rifacimento dell'impianto, attraverso la sostituzione di tutti i dispositivi di rilevazione (sensori, barriere, ecc...) e, quando necessario, della centrale;

Considerato:

- Che, pertanto, si rende necessario appaltare i seguenti interventi ad una ditta specializzata:

FABBRICATO	DESCRIZIONE	IMPORTO
Palazzo scacchetti	centrale incendi e sostituzione nasi e adeguamento impianto rilev fumi	€ 1.955,00
EX UNICREDIT	pannello LCD rilevazione incendi	€ 909,00
Borgo Valsugana	Combinatore telefonico impianto rilevazione incendi	€ 843,00

- Che l'intervento si appalta mediante affidamento diretto, per lavori di importo inferiore a 150.000,00, ai sensi dell'art. 50 comma 1 a), del D. Lgs 36/2023, sulla base di un preventivo richiesto a una Ditta specializzata, è stata contattata CONEXIA srl con sede in Via Germania n°29/31 – 41012 Carpi (MO) P.Iva IVA 02500940362, già appaltatrice dei controlli semestrali dei suddetti impianti, quindi ritenuta particolarmente qualificata per effettuare i lavori, ed a conoscenza dei luoghi e degli impianti oggetto d'intervento, che ha presentato il preventivo di spesa protocollo n. 0076494/2024 del 31/10/2024 per un importo di € 3.707,00 oltre IVA

Dato atto che:

- Che tale offerta risponde all'interesse pubblico che il Comune di Carpi in termini di rispondenza alla richiesta effettuata, di economicità e congruità del prezzo. nel rispetto del principio della trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento.

Verificato:

- che l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che prevede "Nella procedura di cui all'art. 17, comma 1, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta

del Operatore Economico, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, e, se necessari, a quelli inerenti alle capacità economico-finanziaria nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali”;

Tutto quanto premesso:

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto **Arch. PRANDINI DAVIDE**

PROPONE DI AFFIDARE

alla ditta CONEXIA srl, l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo pari a € 3.707,00 più aliquota Iva 22% così per complessivi € 4.522,54 che trovano copertura:

Palazzo Scacchetti – EX Unicredit	ID 960	Voce 5110.00.05	€ 3.494,08
Borgo Valsugana	ID 960	Voce 2120.00.09	€ 1.028,46

Si precisa che, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023, l'aggiudicatario è esonerato dalla presentazione della cauzione definitiva visto l'importo esiguo dell'affidamento e la breve durata dei lavori.

Carpi, data firma digitale

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Prandini Davide

(f.to digitalmente)

EF/