



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MODENA
Ufficio Prevenzione incendi
com.modena@cert.vigilfuoco.it

Modena, data del protocollo
Pratica PI n° 62355

A Comune di Carpi

Oggetto: Valutazione Progetto relativo alla realizzazione di una nuova palestra nel comune di Carpi in Piazzale delle Piscine.

Ditta COMUNE DI CARPI

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 6390 del 26/03/2024 per le seguenti attività soggette:

65.2.C	Centri sportivi, palestre, con capienza superiore a 200 persone
--------	---

questo Comando esprime **parere definitivo favorevole** per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni:

1. Sia rivista l'ubicazione dell'area di servizio annessa all'impianto in maniera da garantire le caratteristiche richieste dal DM 18/03/96 (vedi definizione di "Area di servizio annessa" riportata all'art. 2).
2. Le tribune siano dotate di 2 uscite ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del DM18/03/96.
3. La centralina dell'impianto di rivelazione ed allarme incendi sia ubicata in zona "protetta dall'incendio" e dotata di rilevatore di incendio come richiesto dalla norma UNI 9795.
4. Sia rivisto il calcolo della classe di resistenza al fuoco della Palestra in considerazione del fatto che nella valutazione effettuata sono stati considerati alcuni coefficienti riduttivi non applicabili al caso in esame (δ_{n1}).
5. Nella progettazione e realizzazione dell'impianto fotovoltaico sia rispettato tutto quanto previsto dalla "Guida per la installazione degli impianti fotovoltaici- Edizione 2012" emanata con nota prot. DCPREV 1324 del 07/02/2012 e s.m.i. A tal proposito, visto che nel progetto presentato il rispetto della suddetta norma è citato in maniera generica e non riferita alla effettiva installazione che si intende realizzare, dovrà essere presentata idonea documentazione tecnica (relazione, piante e sezioni) da cui si evinca il puntuale rispetto della suddetta norma di riferimento.
6. Prima dell'inizio dei lavori venga acquisito il parere favorevole anche da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

L'incaricato dell'istruttoria tecnica
(DVD Canio Fastiggi)

Per IL RESPONSABILE AREA II
(DVD Valter Melotti)
Il DS Marco Caiumi
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)