



CITTÀ DI CARPI

Settore S/5

OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTA

INT 58-25

ADEGUAMENTO EQUIPOTENZIALI DELLE PRESE IN GRUPPO 1 NELLE CAMERE, AL SECONDO PIANO, PRESSO LA STRUTTURA DOVE RISIEDA L'ATTUALE OSPEDALE DI COMUNITÀ (OSCO), PIAZZALE DONATORI DI SANGUE 1, A CARPI.

CIG B7A4EBAF72 _CUP C92B25001620004

AFFIDAMENTO LAVORI

L'intervento in oggetto risulta necessario e urgente per rendere tutti i locali degenza (camere) rispondenti alla norma CEI 64-8/7 come da richiesta della Commissione autorizzativa dell'AUSL di Carpi..

Negli ospedali, i collegamenti equipotenziali sono cruciali per la sicurezza elettrica, specialmente in locali medici dove si utilizzano apparecchiature elettromedicali. Un circuito elettrico che collega due punti è attraversato da una corrente, i due punti presentano una differenza di potenziale dovuta alla caduta di tensione. Per limitare al massimo queste differenze, si rende indispensabile l'equipotenzialità, ovvero la realizzazione del nodo equipotenziale; ciò permette di ridurre al minimo il passaggio di correnti pericolose attraverso il corpo umano nel caso in cui questo venga in contatto con masse e/o masse estranee. Questi collegamenti riducono il rischio di tensioni pericolose che potrebbero causare shock elettrici a pazienti e operatori. Tali macchinari è necessario utilizzarli anche nelle camere del paziente pertanto è necessario adeguare tutte le prese destinate ad alimentarli.

In generale le lavorazioni riguarderanno:

Fornitura e Posa in Opera di Equipotenziale n.7 Camere Doppie

Fornitura e Posa in Opera di Nodo Equipotenziale Prese - nr. 3 a camera per 7 camere

Fornitura e Posa in Opera di Equipotenziale Camere Doppie per 6 camere

Fornitura e Posa in Opera di Nodo Equipotenziale Prese - nr. 2 a camera per 6 camere

Fornitura e Posa in Opera di n. 1 Magnete per Porta REI

Fornitura e Posa in Opera di n. 5 Interruttori Magnetotermici Differenziali - 2x16A + Vigi 0,03A -AC

Fornitura e Posa in Opera di n. 1 Lampada Emergenza compreso Cavi

Al fine di affidare le lavorazioni di cui sopra, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 a), del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, si è deciso di procedere tramite RDO sulla piattaforma Mepa per la richiesta di offerta, previo sopralluogo sul posto, a n. 1 ditta specializzata e qualificata nel settore.

Pertanto, al fine di acquisire una proposta, è stato richiesto di presentare, come da RDO n. 5505851 pubblicata il 10/07/2025, un'offerta secondo i principi stabiliti dalla piattaforma MEPA, alla Ditta **RL IMPIANTI SRL** Via degli Artisti, 115 – San Felice sul Panaro (MO), P.IVA 02885000360; che ha offerto uno sconto del **1%** sull'importo di **10.000,00** euro + IVA 22%, come da Prot. 49142 del 15/07/2025, portando la cifra netta finale a **€ 9.900,00** + IVA 22%.

A fronte della necessità di eseguire i lavori quanto prima, considerata l'affidabilità e l'esperienza consolidata della Ditta nei confronti dello scrivente Servizio; nonché l'ottimo grado di soddisfazione maturato in altri lavori analoghi, si ritiene vantaggiosa l'offerta presentata dalla Ditta **RL IMPIANTI SRL** Via degli Artisti, 115 – San Felice sul Panaro (MO), P.IVA 02885000360 e si propone che le vengano affidati i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 a), del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii

L'importo complessivo di **12.078,00** compresa iva trova copertura finanziaria all' **ID 8220/2025**.

Trattandosi di un appalto di esiguo valore e rientrante nell' affidamento diretto, non si ritiene necessaria la garanzia definitiva di cui all'art. 117 D. lgs 2023 n. 36 e ss.mm.ii

Carpi, lì 15/07/2025

II RUP

Geom. Cristina Merighi

F.to digitalmente