



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MODENA
Ufficio Prevenzione incendi
com.modena@cert.vigilfuoco.it

Modena, data del protocollo
Pratica PI n° 55940

A SUAP Unione Terre d'Argine

E p.c. alla Ditta A.I.M.O. s.r.l.
aimo@acetobalsamico.it

Oggetto: Valutazione Progetto per la realizzazione di un fabbricato da adibire a deposito prodotto finito (aceto balsamico).
Ditta A.I.M.O. ACETIFICI ITALIANI MODENA S.R.L. sita in Via Carrobbio nel comune di Carpi

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 13295 del 06/07/2022 per le seguenti attività soggette:

70.2.C	Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. oltre 3000 mq
34.1.B	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche...

questo Comando esprime **parere definitivo favorevole** per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni:

1. Si abbia cura di proteggere, tramite canalina metallica continua o sistema equivalente, lo spazio vuoto tra i cavi a servizio dell'impianto FV e le parti combustibili della copertura del capannone (*guaina impermeabilizzante tipo Broof*).

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, allegando la seguente documentazione:

- a) certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura (mod. CERT REI 2018)
- b) dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte (mod. DICH PROD 2018)
- c) dichiarazioni / certificazioni relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio così distinte:

c1) Trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica.

- DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDEZZA redatte sul modello di cui al DM 37/2008 e s.m.i.;

c2) Impianto Fotovoltaico.

- CERTIFICAZIONI DI RISPONDEZZA E FUNZIONALITÀ redatte sul modello mod. CERT. IMP. 2018
- DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul mod. DICH. IMP. 2018

c3) Protezione contro le scariche atmosferiche.

- DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDEZZA redatte sul modello di cui al DM 37/2008 e s.m.i.;

c4) Estinzione o controllo incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale.

- DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDEZA redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i. ;
- CERTIFICAZIONI DI RISPONDEZA E FUNZIONALITÀ redatte sul mod. CERT. IMP 2018 CON ALLEGATO VERBALE DI VERIFICA DELLE PRESTAZIONI IDRAULICHE

c5) Controllo di fumo e calore.

- CERTIFICAZIONI DI RISPONDEZA E FUNZIONALITÀ redatte sul modello mod. CERT. IMP. 2018
- DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul mod. DICH. IMP. 2018

c6) Rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.

- DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDEZA redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i.

d) Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante l'avvenuto rispetto di quanto previsto in progetto in merito ai livelli di prestazione di cui ai vari Capitoli della Strategia Antincendio previsti dal DM 18/10/2019, attestandone per ognuno il livello di prestazione realizzato nell'esecuzione dell'opera.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

Con l'occasione si segnala alla ditta, che legge per conoscenza, che ancora non è stato dato riscontro alla nota di questo Comando prot. n. 18602 del 27/08/2009 con la quale è stato dato parere di conformità ad un progetto di variante e che, ad ultimazione dei lavori e prima dell'utilizzo dei locali interessati, dovrà essere presentata la relativa SCIA ai sensi del DPR 1851/2011.

L'incaricato dell'istruttoria tecnica
(DVD Canio Fastiggi)

Per IL COMANDANTE PROVINCIALE
(ANDRIOTTO)
IL RESPONSABILE AREA II
(DVD Valter Melotti)
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)